


Fernwärme

Technische Anschlussbedingungen TAB von Energie Wasser Bern

Niedertemperatur (NT) unter 110°C

Beiblatt – Eigerplatz



Auslegung	
Maximal zulässige Temperatur	110 [°C]
Maximaler Betriebsdruck	9.7 [bar _ü]
Maximaler Druckverlust (gesamte Strecke Primärseite bis Gebäudeaustritt)	1.0 [bar]
Minimaler Differenzdruck im Netz	1.0 [bar]
Nenndruck Netz	25 [PN]
Nenndruck Armaturen	16 [PN]
Medium	Heizungswasser gemäss Richtlinie SWKI BT102
Vorlauf	
Temperatur nominal (Normalbetrieb kontinuierlich)	85°C ± 5°C
Temperatur maximal (Spitzenbetrieb)	110°C
Rücklauf	
Temperatur nominal	≤ 55 [°C]