



16. November 2016

Sperrzeiten für elektrische Heizungen

	Wärmepumpenanlagen Kompressormotor und behördlich bewilligte Notheizungen		Widerstandsheizungen behördlich bewilligt
	Kompressor	Notheizung	
Spitzenerrung je ZSK	JA	JA > 4 kW	JA > 4 kW
TRE-Steuerleiter Nr.	75	75	75
Tagessperrdauer (min/max.) [h]	1 - 4	1 - 4	2 - 5
Längste Sperrdauer (t_s) [h]	2	2	2
Minimale Einschaltdauer (t_k) [h]	2	$\geq t_s$	$\geq t_s$

ZSK Zählerstromkreis
 $\geq t_s$ grösser oder gleich der vorangegangenen Sperrdauer